



DIESE ZEICHNUNG IST GESCHÜTZT UND DARF WEDER KOPIERT, NOCH UNBEBUGNET DRIITEN PERSONEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

- LEGENDE :
- A1 FEUERUNGSAUTOMAT
 - A2 DICHTHEITSKONTROLLE
 - B1 FLAMMENFUEHLER
 - F1, F11 SICHERUNG
 - F2 TEMPERATUR- ODER DRUCKBEGRENZER
 - F3 TEMPERATUR- ODER DRUCKREGLER
 - H1 KONTROLLAMPE STOERUNG
 - H2, H11 KONTROLLAMPE BETRIEB
 - M1 BRENNERMOTOR
 - P1, P11 ZEIT- /IMPULSZAehler
 - S1 BETRIEBSSCHALTER
 - S2 DRUCKTASTER ENTSPERREN
 - S10 DRUCKWAECHTER FUER LUFT
 - S11 DRUCKWAECHTER FUER GAS
 - T1 ZUENDTRAFO
 - X3 STECKER-KONSOLE
 - X4 KLEMMEN AM STELLANTRIEB
 - X6 ANSCHLUSSTECKER BRENNER
 - X8, X9 ANSCHLUSSTECKER GASARMATUR
 - Y1 MULTIBLOC-GASARMATUR
 - Y6 STELLANTRIEB
 - Y9 MAGNETVENTIL TEST S10
 - Y10 ENTRIEGELUNGS-MAGNET
 - I ENDSCHALTER AUF
 - II ENDSCHALTER ZU

220V 1.N.PE 50/60HZ ERDUNG ODER NULLUNG NACH OERTLICHEN VORSCHRIFTEN !

URSPR. ERST. ZUST.	DAUERBELUEFTUNG			DATUM	NAME	BENENNUNG	WG10 - WG20	-weishaupt- MAX WEISHAUPT GMBH 7959 SCHWENDI 1
				21.09.92 MR	26.03.91 MR	SCHALTPLAN-NR.		
	NR.	AENDERUNG	TAG	NAME	NORM.			