



Wolf GmbH Mainburg
D-84048 Mainburg Industriestr. 1

П А С П О Р Т

на чугунно-секционный отопительный котел

WOLF MK-1-80



Котел	МК-1 (80 кВт)
Заводской номер	5005455; сер. № 0311
Дата изготовления	2001 г.
Изготовитель	Вольф-ГмбХ, а/я 1380, D-84048 Майнбург Индустри штрассе -1, Германия; тел. +49 (8751) 74 0

Назначение

Чугунно-секционный водогрейный отопительный котел МК-1-80 изготовлен в соответствии с DIN EN 303 и предназначен для систем отопления с использованием насосов отопительного контура и температурой воды в подающей линии до 110 °С, согласно DIN4751, допустимым рабочим избыточным давлением 4 бар, согласно DIN 4753.

Допуски и разрешения на применение

Котел допущен для применения на территории Российской Федерации Разрешением Госгортехнадзора России № РСР 04-3883 от 22.06.2001 г.
Соответствует ГОСТ 20548-87, ГОСТ 10617-83.
Имеет сертификат соответствия № РОСС DE.МПО9.В00720

Технические характеристики

Диапазон мощности	50-80 кВт
Объем воды в котле	104 л
Объем газа в котле	155 л
Сопротивление по сетевой воде	3 мбар
Макс. избыточное давление котла	4 бар
Температура отходящих газов	145/175 °С
Вид топлива	природный газ или жидкое легкое топливо
Габаритные размеры В x Ш x Д	1380 x 825 x 1125 мм
Вес	505 кг
Напряжение питания	230В, 50 Гц

Сведения о местонахождении котла

Наименование предприятия и его адрес	Местонахождение котла (адрес котельной)	Дата установки

Сведения о ремонте котла и замене элементов

Дата	Сведения о ремонте и замене	Подпись отв. лица

Гарантия производителя

Предприятие - изготовитель гарантирует поддержание эксплуатационных характеристик котла на самом высоком уровне в течение всего срока эксплуатации при соблюдении монтажной и обслуживающей организациями требований инструкций по монтажу и эксплуатации котельного оборудования Wolf.

При соблюдении вышеуказанных требований изготовитель устанавливает гарантийный срок на котел – 6 лет с момента ввода в эксплуатацию, на электрические и подвижные части – 2 года.

« ____ » _____ 200 г.